

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda

Číslo: RH/2021/00694/003-BF

Dunajská Streda, 02.06.2021

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán podľa ust. § 3 ods.1 písm. c/ v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. g/ zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") vo veci posúdenia návrhu zo dňa 19.05.2021 obce Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, IČO: 37 842 846, v zastúpení Leonardom Flaška, starostom obce, o zrušení rozhodnutia č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 a o uvedení vodovodu Potônske Lúky na zásobovanie pitnou vodou do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej vody, na základe zistených podkladov podľa § 13 ods. 4 písm. a/ a e/ zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodol

t a k t o :

Žiadosti obce Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, IČO: 37 842 846, sa **vyhovuje** a podľa § 13 ods. 4 písm. a/ a e/ zákona č. 355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie vodovodu Potônske Lúky na zásobovanie pitnou vodou obce Potônske Lúky do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej vody **sa súhlasí**.

Zároveň sa zrušuje rozhodnutie č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 vydané tunajším regionálnym úradom verejného zdravotníctva o zákaze používania pitnej vody z tohto vodovodu na pitie, varenie a na prípravu potravín.

Prevádzkovateľ vodovodu musí zabezpečiť sledovanie kvality pitnej vody na odberovom kohútiku po úprave vody v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín raz za 3 mesiace a výsledky predkladať na tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva.

O d ô v o d n e n i e :

Obec Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, IČO: 37 842 846, požiadala dňa 21.05.2021 podľa ust. § 52 zákona č.355/2007 Z.z. tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva o zrušení rozhodnutia č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 a o vydanie rozhodnutia o uvedení vodovodu Potônske Lúky na zásobovanie pitnou vodou obce Potônske Lúky do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej vody. Predmetným rozhodnutím č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 bol vydaný zákaz na používanie pitnej vody v domácnostiach a v zariadeniach v obci Potônske Lúky na pitie, varenie a prípravu potravín z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty (ďalej len „NMH“) v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín a bolo nariadené zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody v obci Potônske Lúky náhradným spôsobom.

Pri štátnom zdravotnom dozore dňa 28.05.2021 odbornými zamestnankyňami tunajšieho regionálneho úradu verejného zdravotníctva bol zistený nasledovný stav: Pri vodnom zdroji verejného vodovodu v obci Potônske Lúky bola nainštalovaná úpravňa vody na základe adsorpcie problematických látok (pesticídov) na aktívnom uhlí. Úpravňa

vody pozostáva z dvoch filtrov s aktívnym uhlím, mechanického filtra, rozvodov vody a automatického riadenia. Účinnosť nainštalovanej úpravne bola podložená laboratórnym výsledkom - protokolom o skúške č. PR2141432 z 18.05.2021, vykonaným akreditovaným laboratóriom ALS SK, s.r.o., so sídlom Rimavská Sobora, odobratej v objekte vodárne, ktorý jednoznačne potvrdzuje zníženie hodnoty v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín pod NMH = 0,10 µg/l, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody, oproti hodnote pred úpravou pitnej vody (protokol č. PR2117261 z 10.03.2021, v ktorom pesticíd - desetylatrazín = 0,139 µg/l).

Na dezinfekciu pitnej vody sa používa chlórnan sodný, ktorý je dávkovaný automatickým chlorátorom do upravenej vody. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii, ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky pre personál. Objekt vodárne je vetrateľný cez vetráciu mriežku, vykurovanie bude zabezpečené elektrickými vykurovacími telesami. Objekt vodárne bol rekonštruovaný (zateplený, strecha, dvere, okno vymenené).

Zároveň však prevádzkovateľ vodovodu musí zabezpečiť sledovanie kvality pitnej vody zo siete po úprave o.i. aj v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín raz za 3 mesiace a výsledky predkladať na tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Z uvedených dôvodov sa rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Stredě, Veľkobláhovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych prípustných opravných prostriedkov.

Doručuje sa elektronicky cez ÚPVS:

1. Obec Potônske Lúky
Obecný úrad Potônske Lúky
930 52 Potônske Lúky 41

Na vedomie:

1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
P.O. BOX 45
826 45 Bratislava
2. Okresný úrad Dunajská Streda
Odbor starostlivosti o ŽP
Korzo B. Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
3. RÚVZ - HŽP - tu

Ing. Rozália Robotková
regionálna hygienička