

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad, 930 52 Potônske Lúky č. 41

Tel. č. : 031/558 71 81

Fax : 031/558 71 81

Číslo: 11635/PL/103/2022/033-HJ/002

Potônske Lúky, 30.11.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania (verejná vyhláška)

Stavebník: **Západoslovenská distribučná, a.s.,** IČO: 36 361 518
so sídlom: **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**
v zastúpení: **Miloslav Kvasnica**
so sídlom: **Závršky 1112/6, 907 01 Myjava**
v zastúpení: **JES-PROJEKT, s.r.o.** IČO: 36 698 059
so sídlom: **Lehnice – Sása 656, 930 37 Lehnice**
na základe splnomocnenia zo dňa 15.12.2021
v zastúpení: **RiFo s.r.o.** IČO: 50 060 759
sídlom: **Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda**
v zastúpení konateľom: **Richard Földes**
na základe splnomocnenia zo dňa 7.2.2022

podal dňa 28.10.2022 žiadosť o **stavebné povolenie** na stavbu:

„IBV Potônske Lúky“

časť:

**SO 05.01 – Káblové rozvody NN, SO 05.03 – Plánovaná transformátorová stanica EH6,
SO 05.04 – VN Prípojka**

ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 05.01 – Káblové rozvody NN

1 kV káblový rozvod sa navrhuje pomocou káblov NAYY-J 4x240 mm². Navrhované vývody budú istené proti preťaženiu v TS v NN rozvádzači RH výkonovými poistkami dim In=250 A. Káble budú ukončené pomocou rozdeľovacej hlavy HCZ4-240 v TS.

Vývod č.1 – FU1 bude priamy vývod z plánovanej TS k navrhovanej rozpojovacej skrine SR č.1 pomocou kábla NAYY-J 4x240 mm².

Vývod č.2 – FU2 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrine SR(X) č.3-2-1 pomocou slučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240 mm². Od navrh. skrine SR č.1 bude realizované napojenie na jestvujúce vzdušné NN vedenie káblom NAYY-J 4x240 mm². Na exist. podp. bode č.27 bude namontovaná vonkajšia rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS 1/200+VRIS K č.8.

Vývod č.3 – FU3 bude priamy vývod z plánovanej TS k navrhovanej rozpojovacej skrine SR č.7 pomocou kábla NAYY-J 4x240 mm².

Vývod č.4 – FU4 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrine SR(X) č.4-7 pomocou slučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240 mm².

Vývod č.5 – FU5 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrine SR(X) č.5-6 pomocou slučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240 mm².

Vývod č.6 – FU6 bude priamy vývod z plánovanej TS k navrhovanej rozpojovacej skrine SR č.6 pomocou kábla NAYY-J 4x240 mm².

Rozpojovacie istiace skrine SR č.XX budú umiestnené v na chodníku.

Káble budú uložené v spoločnej ryhe 40-60x80cm do pieskového lôžka a budú chránené proti mechanickému poškodeniu ochrannými platňami.

Pri križovaní jestvujúcich IS a navrhovaných IS sa káble uložia do chráničky PE FKKV 160/12.

Pri križovaní s navrhovanou alebo existujúcou miestnou komunikáciou sa káblové vedenie uloží do ochrannej rúry FKKV 160/12.

SO 05.03 – Plánovaná transformátorová stanica EH6

Typ: EH4, betonová transformačná stanica

Základné technické údaje transformačnej stanice:

- menovité napätie na strane VN	22 kV
- menovité napätie na strane NN	420 V
- frekvencia	50 Hz
- menovitý výkon transformátora	400 kVA
- kompenzácia transformátora naprázdno	8 kVAr
- menovitý prúd prípojníc VN	400 A /630A/
- menovitý prúd prípojníc NN	1000 A
- menovitý krátkodobý prúd VN	16 kA efekt.1s
- zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN	40 kA max
- menovitý dynamický prúd rozvádzača NN	min.30kA
- krytie podľa STN EN 60 529	IP43 D
- rozmery /d l x š x v/	EH4 3200x2710x2600 mm

SO 05.04 – VN Prípojka

Existujúci podzemný VN kábel od UO č.79/370 DO TS č.0719-403 bude vypojený z 1.pola VN rozvádzača exist.TS č. 0719-403, naspojovaný VN spojkami na novovytváraný kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm² a zapojený do 1.pola VN rozvádzača navrhovanej TS typu EH4.

Kábel bude ukončený v poli č.1 22 kV VN rozvádzača TS kábelovými adaptérmí typu RICS 5149 a vnútornými koncovkami typu POLT-24D/1XI-L12B. VN rozvádzač bude typu SIEMENS 8DJH RRRT. Proti atmosférickému prepätiu bude kábel chránený obmedzovačmi prepätia RAYCHEM RDA 24 pre T adaptér, ktoré sú pripojené ku spoločnému uzemneniu vn a nn navrhovanej trafostanice.

Výstup z 2. pola VN rozvádzača navrhovanej TS typu EH4 bude realizovaný káblom typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm² a zapojený do 1.pola VN rozvádzača exist.TS č. 0719-403 namiesto vypojeného VN kábla. Kábel bude ukončený v poli č.2 22 kV VN rozvádzača TS EH4 kábelovými adaptérmí typu RICS 5149 a vnútornými koncovkami typu POLT-24D/1XI-L12B. VN rozvádzač bude typu SIEMENS 8DJH RRRT. Proti atmosférickému prepätiu bude kábel chránený obmedzovačmi prepätia RAYCHEM RDA 24 pre T adaptér, ktoré sú pripojené ku spoločnému uzemneniu vn a nn navrhovanej trafostanice.

Kábel bude uložený do pieskového lôžka kábelovej (ryhy 60x120cm), proti mechanickému poškodeniu je chránený zakrytím ochrannými platňami). Celá trasa káblového vedenia bude označená výstražnou fóliou.

na pozemkoch parc.č.: **779/3 a 779/79** (pozemky na základe LV č. 1775 sú vo vlastníctve navrhovateľa)

914/4, 914/17, 914/20 a 914/21 (pozemky na základe LV č. 830 sú vo vlastníctve Obce Potônske Lúky)

914/5, 914/16 a 914/18 (pozemky na základe LV č. 1261 sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu)

v katastrálnom území: **Potônske Lúky**

obce: **Potônske Lúky.**

Transformačná stanica bude umiestnená na pozemku parc.č. **779/79** v k.ú. **Potônske Lúky** podľa situačného plánu.

Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „**IBV Potônske Lúky**“ pod. č. 10350/PL/20/2022/033-HJ/004 zo dňa **28.06.2022** obcou Potônske Lúky.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Potônske Lúky, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 stavebného zákona

o z n a m u j e z a č a t i e

stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia na Obecnom úrade Potônske Lúky, so sídlom 930 52 Potônske Lúky č. 41, lebo inak na ne nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Na námietky a pripomienky, ktoré boli resp. mohli byť uplatnené v rámci územného konania stavebný úrad neprihliada.


Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade – Spoločný stavebný úrad, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203, Budova: Obchodno-informačné centrum, III. posch. č. dv. 308 v úradných hodinách.



Leonard Flaška
starosta obce

Doručí sa:

1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
4. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdrav., Veľkoblavovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
8. OR HaZZ Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
9. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
12. Správa a údržba ciest TTSK, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda
13. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájiska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava
14. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
15. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
16. TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
17. Ostatní účastníci konania upovedomený verejnou vyhláškou
18. a/a - Obec Potônske Lúky
19. a/a – Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda



Vybavuje: **Ing. Juraj Hervay**

Spoločný stavebný úrad, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203

Budova: Obchodno-informačné centrum, III. posch. č. dv. 308

Tel. č. 0908/788 365

Stránkové hodiny sú:

pondelok 8,00-11,45, streda 8,00-11,45 a piatok 8,00-11,45

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §61 ods.4 zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a má byť zverejnené podľa ustanovenia §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Potônske Lúky. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení obecný úrad zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.

Vyvesené dňa: 30.11.2022 Zvesené dňa:
15.12.2021



Potvrdenie obce:
Starosta obce: **Leonard Flaška**



Potvrdenie obce:
Starosta obce: **Leonard Flaška**

ktoré pozostávajú z nasledujúcich stavebných objektov:

SO 05.01 – Káblová rozvodňa NN

1. KV káblový vývod sa navrhuje pomocou káblov NAYY-J 4x240 mm². Navrhované vývody budú izolované proti prechádzaniu v TS v NN rozvádzači R11 výkonomovým potiskami dĺžky l=250 A. Káble budú ukončené pomocou rozdeľovacej hlavy HCZ4-240 v TS.

Vývod 1.1 – FU1 bude priamy vývod z plánovanej TS k navrhovanej rozpojovacej skrině SR 1.1 pomocou káblov NAYY-J 4x240 mm².

Vývod 1.2 – FU2 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrině SR(X) 1.2-1 pomocou stučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240 mm². Oš navrh. skrině Sr 1.1 bude napájané napájané na existujúce vzdušné NN vedenie káblom NAYY-J 4x240 mm². Na exist. podp. bude 1.2.2 bude namontovaná vonkajšia rozpojovacia a istiacia skrině VRIS 1200-VRIS K 1.3.

Vývod 1.3 – FU3 bude priamy vývod z plánovanej TS k navrhovanej rozpojovacej skrině SR 1.3 pomocou káblov NAYY-J 4x240 mm².

Vývod 1.4 – FU4 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrině SR(X) 1.4-7 pomocou stučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240 mm².

Vývod 1.5 – FU5 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrině SR(X) 1.5-6 pomocou stučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240 mm².

Vývod 1.6 – FU6 bude priamy vývod z plánovanej TS k navrhovanej rozpojovacej skrině SR 1.6 pomocou káblov NAYY-J 4x240 mm².

Rozpojovacie istiace skrině SR 1.XX budú umiestnené v na chodník.

Káble budú uložené v spoločnej rýhe 40-60x30 cm do pieskového lôžka a budú chránené proti mechanickému poškodeniu ochrannými pláťami.