Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

OP reg. Okresného súdu Nitra, oddiel SA, vložka č. 10193/N

www.zsvs.sk e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk Tel: 0903 248 974

Mobil: 0911 362 214

SNAS
Reg. No. 143/S-071

Tento protokol obsahuje výsledky neakreditovaných skúšok, ktoré sú označené N, výsledky akreditovaných skúšok označených A v tabuľke výsledkov skúšok.

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 40886

Názov a adresa laboratória: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti
Pracovisko: Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Názov a adresa zákazníka: Obec Potônske Lúky
č. 41, 930 52 Potônske Lúky

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 26.10.2021 / 26.10.2021 / 26.10.2021 - 26.10.2021

Miesto odberu: Potôňske Lúky, 41, OÚ
Predmet skúšok: pitná voda
Vzorku odobral: Mitsová Ildikó
Odber: Akreditovaný

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Metóda stanovenia	Výsledok	Neistota k = 2	Merná jednotka	Ozn. skúšky
Escherichia coli	STN EN ISO 9308-1	0		KTJ/100 cm³	A
Koliformné baktérie	STN EN ISO 9308-1	0		KTJ/100 cm³	A
Enterokoky	STN EN ISO 7899-2	0		KTJ/100 cm³	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	STN EN ISO 6222	3		KTJ/1 cm³	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	STN EN ISO 6222	0		KTJ/1 cm³	A
Teplota vody	STN 757375	15,1		°C	N
Voľný chlór	-	<0,10		mg/dm³	N

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

OP reg. Okresného súdu Nitra, oddiel SA, vložka č. 10193/N

Upozornenie: Protokoly o skúškach môže používateľ reprodukovať iba celé.
Čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti (nesmú sa kopírovať časti).
Používateľ služieb akreditovaného pracoviska v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku.

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok.

Dátum vydania protokolu: 29.10.2021

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností

v z. RNDr. Ildikó Mitsová

ÚTVAR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. AKREDITOVANÝ PRE MATRICU VODA č.: S 071

*** KONIEC PROTOKOLU ***