Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

www.zsvs.sk e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk Mobil: 0903 248 974

SNAS Reg. No. 143/S-071

A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 50139

Názov a adresa laboratória/ miesto výkonu laboratórnych činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórnych činností, laboratórium Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Názov a adresa zákazníka: Obec Potônske Lúky
Hlavná č. 41, 930 52 Potônske Lúky

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 04.05.2026 / 04.05.2026 / 04.05.2026 - 07.05.2026

Miesto odberu: CS, Potônske Lúky, odtok
Predmet skúšok: pitná voda
Vzorku odobral: Mitsová Ildikó
Odber: Akreditovaný
Plán odberu vzorky č.: 50139
Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit [1]	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 7899-2	A
ultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	0	200	-	STN EN ISO 6222	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	0	50	-	STN EN ISO 6222	A
Živé organizmy	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	30	-	STN 757711	A
Železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	<1	10	-	STN 757712	A
Abiosestón	pokryv.p. v %	1	10	-	STN 757712	A
Teplota vody (terénne meranie)	°C	12,3	-	-	STN 757375	A
Mangán	mg/l	<0,030	0,050 [2]	-	STN ISO 6333	A
Železo	mg/l	<0,040	0,20 [3]	-	STN ISO 6332	A
Dusičnany	mg/l	37,1	50,0	-	STN ISO 7890-3	A
Dusitany	mg/l	<0,020	0,50	-	STN EN 26777	A
Absorbancia	-	<0,010	0,080	-	STN 757360	A
Amónne ióny	mg/l	<0,050	0,50	-	STN ISO 7150-1	A
Elektrolytická vodivosť pri 20°C	mS/m	69	125	-	STN EN 27888	A

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

www.zsvs.sk e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk Mobil: 0903 248 974

SNAS Reg. No. 143/S-071

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 50139

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit [1]	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Farba	mg/l Pt	<2,00	15,0	-	STN EN ISO 7887	N
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	<0,50	3,0	-	STN EN ISO 8467	A
Reakcia vody	-	7,54	6,50-9,50	-	STN EN ISO 10523	
Zákal	FNU	<1,00	5,0	-	STN EN ISO 7027-1	N
Chuť	-	1	-	-	STN EN 1622	N
Pach	-	1	-	-	STN EN 1622	N

Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v stanovovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Vysvetlivky:

[1] Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

[2] Mangán - prekročenie koncentrácie do 0,1 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

[3] Železo - prekročenie koncentrácie do 0,5 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovať ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.
Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia k=2 (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 07.05.2026

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností

Z.z. RNDr. Ildikó Mitrová

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. ÚTVAR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ
LABORATÓRIUM AKREDITOVANÉ SNAS NA SKÚŠANIE č. S-071
(2)

*** KONIEC PROTOKOLU ***