Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
OP reg. Okresného súdu Nitra, oddiel SA, vložka č. 10193/N

www.zsvs.sk e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk Mobil: 0903 248 974

SNAS Reg. No. 143/S-071

Tento protokol obsahuje výsledky neakreditovaných skúšok, ktoré sú označené N, výsledky akreditovaných skúšok označených A v tabuľke výsledkov skúšok.

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 50274

Názov a adresa laboratória/ miesto výkonu laboratórnych činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórnych činností, laboratórium Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Názov a adresa zákazníka: Obec Potônske Lúky
č. 41, 930 52 Potônske Lúky

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 26.09.2022 / 26.09.2022 / 26.09.2022 - 29.09.2022

Miesto odberu: Potôňske Lúky, 41, OÚ
Predmet skúšok: pitná voda
Vzorku odobral: Sárosfaiová Priska
Odber: Akreditovaný

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Metóda stanovenia	Výsledok	Neistota k = 2	Merná jednotka	Ozn. skúšky
Escherichia coli	STN EN ISO 9308-1	0		KTJ/100 cm³	A
Koliformné baktérie	STN EN ISO 9308-1	0		KTJ/100 cm³	A
Enterokoky	STN EN ISO 7899-2	0		KTJ/100 cm³	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	STN EN ISO 6222	2		KTJ/1 cm³	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	STN EN ISO 6222	0		KTJ/1 cm³	A
Bezfarebné bičíkovce	STN 757711	0		jedince/cm³	A
Živé organizmy	STN 757711	0		jedince/cm³	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	STN 757711	0		jedince/cm³	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	STN 757711	0		jedince/cm³	A
Mŕtve organizmy	STN 757711	0		jedince/cm³	A
Železité a mangánové baktérie	STN 757712	<1		pokryv.p. v %	A
Abiosestón	STN 757712	3		pokryv.p. v %	A
Absorbancia	STN 757360	<0,010		-	A
Elektrolytická vodivosť pri 25°C	STN EN 27888	76,2		mS/m	A
Reakcia vody	STN EN ISO 10523	7,45		-	A
Farba	STN EN ISO 7887	<2,0		mgPt/dm³	N
Zákal	STN EN ISO 7027-1	<1,00		FNU	N

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

OP reg. Okresného súdu Nitra, oddiel SA, vložka č. 10193/N

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Metóda stanovenia	Výsledok	Neistota k = 2	Merná jednotka	Ozn. skúšky
Železo	STN ISO 6332	<0,040		mg/dm³	A
Amónne ióny	STN ISO 7150-1	<0,050		mg/dm³	A
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	STN EN ISO 8467	<0,50		mg/dm³	A
Dusitany	STN EN 26777	<0,020		mg/dm³	A
Dusičnany	STN ISO 7890-3	36,3		mg/dm³	A
Mangán	STN ISO 6333	<0,030		mg/dm³	A

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Upozornenie: Protokoly o skúškach môže používateľ reprodukovať iba celé.
Čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti).
Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku.
Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok.

ÚTVAR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. AKREDITOVANÝ PRE MATRICU VODA č.: S 071

Dátum vydania protokolu: 29.09.2022

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností

v.z. RNDr. Ildikó Mitsová

*** KONIEC PROTOKOLU ***